



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TERMO DE

RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021.2023 - SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

A Pregoeira do município de SÃO GONÇALO DO AMARANTE, Estado do Ceará, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso V, da Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas posteriores alterações que a Comissão de Pregão concluiu o julgamento do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021.2023 - SRP**, declarando **FRACASSADOS**.

Preliminarmente, cabe registrar que a licitação foi realizada com LEI N.º. 10.520/02 E LEI N.º. 8.666/93, ALTERADA PELA LEI N.º. 8.883/94 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI COMPLEMENTAR N.º. 123/06, LEI COMPLEMENTAR N.º. 147/14 E SUAS ALTERAÇÕES, DECRETO FEDERAL N.º 10.024/19, DECRETO MUNICIPAL N.º. 2.154/13 ALTERADO PELO O DECRETO N.º. 3.691/18, promovida pela Secretaria de Saúde, sendo o critério de julgamento menor preço por **LOTE**.

Contudo participou do certame apenas um licitante MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, sendo, portanto, **INABILITADA** pelo seguinte motivo, extraído da ata da sessão. *“Após análise das documentações de habilitação da empresa **MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, a Pregoeira declara **INABILITADA**, uma vez que os atestados de Capacidade Técnica não apresentaram os serviços solicitados no item 6.5.1, alínea a), qual seja: **“6.5.1. Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica Operacional/Profissional, que comprovem que a Licitante tenha executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda***



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

para empresa privada, atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, obedecidas as quantidades mínimas dos serviços preponderantes relacionados abaixo:

a) Serviços de instalação, transporte, com complexidade e características compatíveis com o objeto licitado, com responsabilidade de seu Engenheiro Eletricista". Sendo assim, não restou cumprido o item 6.5.1 alínea "a".

Por todo o exposto, a Pregoeira declara **FRACASSADOS** o processo em comento.

São Gonçalo do Amarante/CE, 17 de maio de 2023.


Maria Fabiola Alves Castro

Pregoeira do Município de São Gonçalo do Amarante/CE



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DESPACHO À SECRETARIA DE SAÚDE

A Pregoeira do município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem encaminhar o TERMO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO referente ao Pregão de nº **021.2023 - SRP**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE**, nos quais foram declarados **FRACASSADOS**, os lotes descritos a seguir:

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.DE GERADOR	VR. UNITARIO	VR. MENSAL	VR. TOTAL P/12 MESES
1	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA GMG 500 KVA. O SERVIÇO ABRANGE EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR DE 500 KVA LINHA DIESEL CARENADO COM TRANSFERÊNCIA ABERTA EM 220/127. O EQUIPAMENTO DO REFERIDO SERVIÇO DEVERÁ SER DE GRUPO GERADOR DIESEL AUTOMÁTICO, CARENADO E SILENCIADO, 500KVA - 220/127VCA - 60HZ (GRUPO GERADOR DIESEL ESTACIONÁRIO, PARA APLICAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM UMA ANORMALIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA CONCESSIONÁRIA), COM CABOS PARA INTERLIGAÇÃO, CONTENDO QTA (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA) CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TANQUE DE COMBUSTÍVEL NA BASE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 L; ENTRADA DOS CABOS DE FORÇA, LOCALIZADA LATERALMENTE; SILENCIADOR INTERNO; 04 PORTAS LATERAIS; QTA CONTENDO 2 CONTATORAS PARA TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO DE CARGAS, (220 V/127V - 60HZ- IN 1660 A) CONTROLADOR DS7320; INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA, CONTENDO CONTROLADOR PARA SUPERVISÃO DE REDE E GERADOR; POTÊNCIA: 500 KVA; TENSÃO NOMINAL: 220/127V; FREQUÊNCIA: 60HZ; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 500 L; BATERIAS DE PARTIDA; PROTEÇÃO ELÉTRICA (DISJUNTOR); SILENCIADORES E SEGMENTOS ELÁSTICOS PARA GASES DE DESCARGA; INCLUSO: FRETE, INSTALAÇÃO, SISTEMA DE STAND-BY DE NO MÍNIMO DE 100H FUNCIONAMENTO/MÊS COM FRANQUIA LIBERADA SEM COBRANÇA ADICIONAL, MANUTENÇÕES(VERIFICAÇÕES MENSAIS + MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA). COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	12 MESES	2	12.147,56	24.295,12	291.541,44



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.DE GERADOR	VR. UNITARIO	VR. MENSAL	VR. TOTAL P/12 MESES
1	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA GMG 250 KVA O SERVIÇO ABRANGE EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR DE 250 KVA LINHA DIESEL CARENADO COM TRANSFERÊNCIA ABERTA EM 220/127. O EQUIPAMENTO DO REFERIDO SERVIÇO DEVERÁ SER DE GRUPO GERADOR DIESEL AUTOMÁTICO, CARENADO E SILENCIADO, 500KVA - 220/127VCA - 60HZ (GRUPO GERADOR DIESEL ESTACIONÁRIO, PARA APLICAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM UMA ANORMALIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA CONCESSIONÁRIA), COM CABOS PARA INTERLIGAÇÃO, CONTENDO QTA (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA) CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TANQUE DE COMBUSTÍVEL NA BASE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 L; ENTRADA DOS CABOS DE FORÇA, LOCALIZADA LATERALMENTE; SILENCIADOR INTERNO; 04 PORTAS LATERAIS; QTA CONTENDO 2 CONTADORAS PARA TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO DE CARGAS, (220 V/127V - 60HZ- IN 1660 A) CONTROLADOR DS7320; INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA, CONTENDO CONTROLADOR PARA SUPERVISÃO DE REDE E GERADOR; POTÊNCIA: 250 KVA; TENSÃO NOMINAL: 220/127V; FREQUÊNCIA: 60HZ; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 500 L; BATERIAS DE PARTIDA; PROTEÇÃO ELÉTRICA (DISJUNTOR); SILENCIADORES E SEGMENTOS ELÁSTICOS PARA GASES DE DESCARGA; INCLUSO: FRETE, INSTALAÇÃO, SISTEMA DE STAND-BY DE NO MÍNIMO DE 100H FUNCIONAMENTO/MÊS COM FRANQUIA LIBERADA SEM COBRANÇA ADICIONAL, MANUTENÇÕES (VERIFICAÇÕES MENSASIS + MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA). COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	12 MESES	2	8.665,45	17.330,90	207.970,80

Posto todo o exposto, encaminho à autoridade competente para providencias cabíveis.

São Gonçalo do Amarante/CE, 17 de maio de 2023.


Maria Fabiola Alves Castro

Pregoeira do Município de São Gonçalo do Amarante/CE