

QDL-05 - AV. DE LIGAÇÃO CROATÁ - VIOLETE										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)	POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	150		R				PÓLOS	TIPO	(A)	(mm²)
9	6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
10	6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-		-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-		-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	12	1.800	1.800 100%	0,95	8,61	220	1	DISJ	10	4,0mm

5

QUADRO DE CARGAS - QDL-05

SEM ESC.

QDL-07 - AV. DE LIGAÇÃO CROATÁ - VIOLETE										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)	POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	150		R				PÓLOS	TIPO	(A)	(mm²)
13	6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
14	6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-		-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-		-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	12	1.800	1.800 100%	0,95	8,61	220	1	DISJ	10	4,0mm

7

QUADRO DE CARGAS - QDL-07

SEM ESC.

QDL-06 - AV. DE LIGAÇÃO CROATÁ - VIOLETE										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)	POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	150		R				PÓLOS	TIPO	(A)	(mm²)
11	6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
12	6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-		-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-		-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	12	1.800	1.800 100%	0,95	8,61	220	1	DISJ	10	4,0mm

6

QUADRO DE CARGAS - QDL-06

SEM ESC.

QDL-08 - AV. DE LIGAÇÃO CROATÁ - VIOLETE										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)	POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	150		R				PÓLOS	TIPO	(A)	(mm²)
15	6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
16	6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-		-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-		-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	12	1.800	1.800 100%	0,95	8,61	220	1	DISJ	10	4,0mm

8

QUADRO DE CARGAS - QDL-08

SEM ESC.

02		
01		
Revisão:	Data:	Descrição:
 MATRIZ: Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09 Centro - Eusébio - CE - CEP:61.760-000 Fone/Fax: (85) 3021-1818 www.techproj.com.br contato@techproj.com.br FILIAL: Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114 Aldeota - Fortaleza - CE - CEP:60.150-161 Fone/Fax: (85) 3021-1818		
Obra: Rod. Mun. de Ligação do Distrito Croatá e Comunidade Violete		Projeto: Instalações Elétricas
Cliente: Prefeitura de São Gonçalo do Amarante	Desenho: Érika M. de Sousa	Local: São Gonçalo do Amarante/CE
		Data: Agosto/2017