


| LEGENDA DOS POSTES | | LEGENDA | |
|--------------------|------------------------------|----------|---|
| PE ⊶ | INDICAÇÃO DE POSTE EXISTENTE | | ELETRODUTO FLEXÍVEL, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", PASSANDO VIA AÉREA PARA ELETRICIDADE |
| PP co | INDICAÇÃO DE POSTE PROJETADO | | ELETRODUTO FLEXÍVEL, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", PASSANDO PELO PISO PARA ELETRICIDADE |
| | | -11- | CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENT |
| | | 00 | N° DE CIMA - N° DO CIRCUITO - SEÇÃO NOMINAL DO ELETRODUTO, EM POLEGADAS |
| | | 1234 | INDICAÇÃO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO / TOMADAS / REFLETOR E LUZ EXTERNA / AR CONDICIONADO |
| | | 00 | POSTE COM LUMINÁRIA LED, DUAS PÉTALAS, DE 150W DE POTÊNCIA CADA. |
| | | ∞ | POSTE COM LUMINÁRIA LED, UMA PÉTALA, DE 150W DE POTÊNCIA CADA. |
| | | | POSTE DE CONCRETO COM QUADRO DE DISTRUIBUIÇÃO E MEDIDOR DA CONCESSIONÁRIA. |
| | | = | CAIXA DE PASSAGEM, NO PISO, EM ALVENARIA 40x40x40CM |

HASTE DE TERRA QUE VEM COM A FIAÇÃO DE 50MM² DO QUADRO DE ATERRAMENTO





FILIAL: Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114 Aldeota - Fortaleza CE - CEP-60.150-161 Fone/Fax: (85) 3021-1818

E28

Rodovia de Contorno Leste Ligando as CE - 423 e CE - 085

Instalações Elétrico

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Vanderson Gomes São Gonçalo do Amarante/CE Agosto/2017