

QDL19 - CONTORNO LESTE											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R		(A)	(V)	PÓLOS	TIPO	(A)	(mm²)
36		6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
37		5	750	750	0,95	3,59	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	11	1.650	1.650 100%	0,95	7,89	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL21 - CONTORNO LESTE											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
40		5	750	750	0,95	3,59	220	1	DISJ	10	4,0 mm
41		5	750	750	0,95	3,59	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	10	1.500	1.500 100%	0,95	7,18	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL23 - CONTORNO LESTE											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
44		6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
45		6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	12	1.800	1.800	0,95	8,61	220	1	DISJ	10	4,0mm
				100%							

QDL25 - CONTORNO LESTE											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R		(A)	(V)	PÓLOS	TIPO	(A)	(mm²)
48		6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
49		6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	12	1.800	1.800	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm
				100%							

QDL27 - CONTORNO LESTE											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
52		6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
53		6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	12	1.800	1.800 100%	0,95	8,61	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL23 - CONTOURNO LESTE											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
44		6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
45		6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	12	1.800	1.800 100%	0,95	8,61	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL22 - CONTORNO LESTE											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
42		6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
43		5	750	750	0,95	3,59	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	11	1.650	1.650	0,95	7,89	220	1	DISJ	10	4,0mm
				100%							

QDL24 - CONTORNO LESTE											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
46		6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
47		6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	12	1.800	1.800 100%	0,95	8,61	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL26 - CONTORNO LESTE											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
50		6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
51		6	900	900	0,95	4,31	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	12	1.800	1.800 100%	0,95	8,61	220	1	DISJ	10	4,0mm

02			
01			
Revisão:	Data:	Descrição:	
 MATRIZ: Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09 Centro - Eusébio - CE - CEP:61.760-000 Fone/Fax: (85) 3021-1818 www.techproj.com.br contato@techproj.com.br FILIAL: Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114 Aldeota - Fortaleza - CE - CEP:60.150-161 Fone/Fax: (85) 3021-1818			Folha: E31
Obra: Rodovia de Contorno Leste Ligando as CE - 423 e CE - 085		Projeto: Instalações Elétricas	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante	Desenho: Vanderson Gomes	Local: São Gonçalo do Amarante/CE	
		Data: Agosto/2017	