

QDL15 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
29		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
30		2	300	300	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	5	750	750 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL18 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
35		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
36		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL21 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
41		2	300	300	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
42		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	5	750	750	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm
				100%							

QDL24 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
47		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
48		4	600	600	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	7	1.050	1.050 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL28 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
55		4	600	600	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
56		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	7	1.050	1.050 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL16 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
31		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
32		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL19 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R		(A)	(V)	PÓLOS	TIPO	(A)	(mm²)
37		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
38		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL22 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba												
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO	
	100	150		R		(A)		(V)	PÓLOS	TIPO	(A)	(mm²)
43		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm	
44		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm	
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva	
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva	
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm	

QDL25 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
49		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
50		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL17 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
33		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
34		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL20 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba												
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO	
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS		TIPO
39		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm	
40		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm	
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva	
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva	
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm	

QDL23 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
45		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
46		4	600	600	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	7	1.050	1.050 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL27 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
53		4	600	600	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
54		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	7	1.050	1.050 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

02		
01		
Revisão:	Data:	Descrição:
 MATRIZ: Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09 Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000 Fone/Fax: (85) 3021-1818 www.techproj.com.br contato@techproj.com.br FILIAL: Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114 Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161 Fone/Fax: (85) 3021-1818		Folha: E57
Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade da Taiba		Projeto: Instalações Elétricas
Cliente: 		