

QDL43 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				PÓLOS	TIPO	(A)	
85		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
86		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL45 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				PÓLOS	TIPO	(A)	
89		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
90		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL47 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				PÓLOS	TIPO	(A)	
93		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
94		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL44 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				PÓLOS	TIPO	(A)	
87		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
88		4	600	600	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	7	1.050	1.050 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL46 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				PÓLOS	TIPO	(A)	
91		4	600	600	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
92		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	7	1.050	1.050 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL48 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				PÓLOS	TIPO	(A)	
95		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
96		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

02		
01		
Revisão:	Data:	Descrição:
 MATRIZ: Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09 Centro - Eusébio - CE - CEP: 61.760-000 Fone/Fax: (85) 3021-1818 www.techproj.com.br contato@techproj.com.br FILIAL: Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114 Aldeota - Fortaleza - CE - CEP: 60.150-161 Fone/Fax: (85) 3021-1818		
Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade da Taiba		Projeto: Instalações Elétricas
Cliente: Prefeitura de São Gonçalo do Amarante		Desenho: Vanderson Gomes
		Local: São Gonçalo do Amarante/CE
		Data: Agosto/2017